



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)  
1° Settore Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 169</b> Registro deliberazioni <b>Del 31/08/2022</b>	<b>OGGETTO: Esecuzione dei lavori straordinari di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., relativi alla riattivazione dell'impianto di sollevamento Grotta Polifemo. CIG: 9375386D44. Approvazione perizia giustificativa.</b>
--	--

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 13,00 nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
4	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
5	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
6	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore		X
7	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**






# COMUNE di MILAZZO

4° Settore " Ambiente e Territorio "

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della G. M. N. 08 DEL 31/08/2022

IL PROPONENTE: 

**OGGETTO:** Esecuzione dei lavori straordinari di somma urgenza ex art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii, relativi alla riattivazione dell'impianto di sollevamento Grotta Polifemo". CIG: 9375386D44. Approvazione perizia giustificativa.

## PREMESSO:

- che nella giornata del 9 agosto 2022 è stato segnalato dagli operai addetti al controllo del funzionamento dei pozzi e dei serbatoi per l'utilizzo delle acque per uso idrico del comune di Milazzo, il mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento di Grotta Polifemo e la conseguente interruzione di fornitura idrica al serbatoio di accumulo e distribuzione di Monte Trino;
- che il tecnico geom. Stefano La Malfa, del 4° servizio "Servizio idrico integrato", recatosi immediatamente sui luoghi, accertava quanto segnalato dagli operai e verificava l'esistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura della somma urgenza;

**RICHIAMATO** l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il verbale di somma urgenza del 16 agosto 2022, redatto dal geom. Stefano La Malfa, nel quale sono stati indicati i lavori e gli interventi necessari al fine di garantire la funzionalità dell'impianto di sollevamento di Grotta Polifemo;

**ATTESO** che dal predetto verbale si evince che:

- l'impianto di sollevamento Grotta Polifemo risultava non funzionante in quanto un'elettropompa era completamente fuori uso e la seconda in avaria;
- occorreva provvedere tempestivamente al ripristino della funzionalità di detto impianto per garantire il regolare approvvigionamento idrico del serbatoio di accumulo Monte Trino e San Elmo e la conseguente erogazione di acqua alla cittadinanza della zona di Capo Milazzo;
- per il ripristino della funzionalità dell'impianto era necessario intervenire immediatamente e senza indugi alla riparazione o sostituzione di una pompa nonché alla collocazione di una seconda elettropompa con riattivazione dell'impianto in parallelo con due pompe;
- l'urgenza del caso ha reso necessario il ricorso alla procedura della somma urgenza;
- poiché l'Ente non dispone delle apparecchiature, dei materiali e delle attrezzature necessari, al fine di intervenire con l'urgenza dovuta, si è provveduto ad eseguire un'indagine telefonica presso ditte locali, dalla quale è risultata disponibile alla pronta esecuzione dei lavori di che trattasi la Ditta Arena F.G. & Donato F. s.n.c., con sede in Santa Lucia del Mela, via Stefano Cattafi n. 103, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale



- occorrenti;
- la spesa presunta per l'esecuzione dei suddetti lavori ascende ad € 66.000,00, oltre € 14.520,00 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 80.520,00 (ottantamilaquattrocentoventi/00) salvo quanto sarà meglio dettagliato e quantificato nella perizia a consuntivo dei lavori;
  - il legale rappresentante della ditta ha offerto, altresì, un ribasso del 3,00 % (tre percento) sull'importo netto stimato di € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00);

**DATO ATTO** che il titolare della Ditta Arena F.G. & Donato F. s.n.c., ha firmato per accettazione il Verbale di somma urgenza;

**VISTA** la perizia giustificativa redatta dal tecnico geom. Stefano La Malfa in data 18/08/2022 dell'importo complessivo di € 78.104,40, di cui € 64.020,00 per lavori, decurtati del ribasso del 3%, ed € 14.084,40 per IVA al 22%;

**RICHIAMATO** l'art. 191 comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, a norma del quale *“ la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla salute pubblica. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione della superiore perizia ed alla prenotazione della spesa;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

**VISTO** il Decreto legislativo n.50 del 18 Aprile 2016, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n.8 del 17 Maggio 2016 che ha recepito il D.Lgs.vo n.50 del 18 Aprile 2016;

Tutto ciò premesso e considerato

### **PROPONE**

1. Di approvare la perizia giustificativa dei lavori relativi alla “Sostituzione di una elettropompa sommersa sita nell'impianto di sollevamento Grotta Polifemo”, redatta in data 18/08/2022 dal geom. Stefano La Malfa del 4° Servizio, “Servizio Idrico Integrato;
2. di prendere atto che l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è stata affidata alla Ditta Arena F.G. & Donato F. s.n.c., con sede in Santa Lucia del Mela, via Stefano Cattafi n. 103, P.I. 00734150832, per un importo di € 78.104,40, IVA compresa al 22%;
3. di prenotare la spesa complessiva di € 78.104,40, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011,



in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e segnatamente al codice 09.04-2.02.01.99.999, ex cap. 5267/2 del Piano finanziario del corrente bilancio di previsione;

4. di sottoporre successivamente al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che al Responsabile del Procedimento è demandato il controllo del possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
6. di demandare al Dirigente del 4° Settore l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti scaturenti dal presente atto;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4., del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di definire la procedura all'uopo prevista dall'art.163 del D.Lgs.50/ 2016.



**Comune di Milazzo**  
Provincia di Messina

pag. 1

# PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**OGGETTO:** Esecuzione dei lavori straordinari di somma urgenza per la riattivazione dell'impianto di sollevamento "Grotta Polifemo".

**COMMITTENTE:** Comune di Milazzo - 4° Settore - 4° Servizio "Servizio Idrico Integrato Gestione Impianti"

Milazzo, 18/08/2022

**IL TECNICO**  
Geom. Stefano La Malfa



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>1^ Fase (SpCat 1)</b>							
1 / 1 N.P.001	Compenso per l'estrazione di elettropompa sommersa, posta in Buster sommerso in camare di manovra sita nell'impianto di sollevamento Grotta Polifemo, da eseguirsi con l'impiego di ... ico in luogo indicato dalla D.L.; nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	860,20	860,20
2 / 2 N.P.002	Fornitura e collocazione di Motore MAC 860-8 + elettropompa Caprari 9S50/7A da HP 60, posta in Buster all'interno della camera di manovra dell'impianto di sollevamento Grotta Poli ... in marcia e la pulizia del sito; nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17'231,90	17'231,90
3 / 3 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte bulloni dadi	30,00 30,00			0,231 0,064	6,93 1,92		
	SOMMANO al kg					8,85	16,77	148,41
4 / 4 13.02.16.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'051,70	1'051,70
5 / 5 N.P.005	Lavori di collocazione di gruppo n° 3 sondine Lowara in acciaio inox, compreso la collocazione nel Buster, il collegamento elettrico, il materiale occorrente ed ed e ogni onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	295,70	295,70
6 / 6 N.P.007	Revisione di quadro elettrico statorico esistente elettropompa, per avviamento / arresto manuale ed automatico con comando da pressostato o interruttore e galleggiante di elettrop ... io temporizzatore per quadro comando elettropompa dotato di ricarica,e verifica funzionamento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	399,29	399,29
	<b>2^ Fase (SpCat 2)</b>							
	A RIPORTARE							19'987,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'987,20
7 / 7 N.P.001	Compenso per l'estrazione di elettropompa sommersa, posta in Buster sommerso in camera di manovra sita nell'impianto di sollevamento Grotta Polifemo, da eseguirsi con l'impiego di ... ico in luogo indicato dalla D.L.; nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	860,20	860,20
8 / 8 N.P.002	Fornitura e collocazione di Motore MAC 860-8 + elettropompa Caprari 9S50/7A da HP 60, posta in Buster all'interno della camera di manovra dell'impianto di sollevamento Grotta Poli ... in marcia e la pulizia del sito; nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17'231,90	17'231,90
9 / 9 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte per flangia coperchio per tubazione di aspirazione e mandata per bulloni e dati per pezzi speciali				250,000 300,000 45,000 150,000	250,00 300,00 45,00 150,00		
	SOMMANO al kg					745,00	16,77	12'493,65
10 / 10 13.02.16.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'051,70	2'103,40
11 / 11 13.02.23.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di non ritorno a tenuta morbida in accordo alla EN 16767 tipo Clapet. Per acqua potabile, industriale e reflua fino a 50° C; scartam ... ipo flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altro necessario per dare la valvola perfettamente montata. DN 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	982,57	982,57
12 / 12 N.P.004	Fornitura e collocazione di manometro (tipo Sapriano, Bart, Parcol, o similari) a bagno d'olio di glicerina, avente congegni interni e cassa in acciaio inox attacco Dn. 1/2" valore ... ggio dell'apparecchiatura esistente ed ogni altro onere e magistero per l'apparecchiatura perfettamente funzionante.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	90,50	181,00
13 / 13 N.P.005	Lavori di collocazione di gruppo n° 3 sondine Lowara in acciaio inox, compreso la collocazione nel Buster, il collegamento elettrico, il materiale occorrente ed ed e ogni onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		53'839,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		53'839,92
	SOMMANO a corpo					1,00	295,70	295,70
14 / 14 N.P.008	Fornitura e collocazione di quadro elettrico statico per elettropompa sommersa da 60 cv, per avviamento / arresto manuale ed automatico con comando da pressostato o interruttore ... io temporizzatore per quadro comando elettropompa dotato di ricarica,e verifica funzionamento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'950,00	6'950,00
15 / 15 N.P.009	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale da 250A compresa cassetta di collocazione e linea elettrica fino al quadro generale, e di quanto accorrente per la verifica funzionamento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'900,00	1'900,00
16 / 16 N.P.010	realizzazione di impianto elettrico dal locale quadro al locale dove collocata la elettropompa completo di adeguata canalina, cavi di alimentazione e messa a terra e di tutte le lavorazioni e accessori occorrenti per la verifica funzionamento a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'015,00	3'015,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							66'000,62
	<b>TOTALE euro</b>							66'000,62
	Milazzo, 18/08/2022							
	<b>H Tecnico</b> Geom. Stefano La Malfa 							
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	66'000,62
A corpo euro	0,00
a detrarre per arrotondamento euro	-0,62
Sommano euro	66'000,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	0,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti	
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro	0,00
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro	0,00
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA 22% euro	14'520,00
Sommano euro	14'520,00
<b>TOTALE euro</b>	<b>80'520,00</b>
Milazzo, 18/08/2022	
<p><b>Il Tecnico</b> Geom. Stefano La Malfa</p> 	
<b>A RIPORTARE</b>	







# CITTA' di MILAZZO

4° Settore  
"Ambiente e Territorio"

Proposta di deliberazione n. 08 del 31-08-2022

Prenotazione impegno n. 38 del 31-08-2022

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000 - Art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere Favorevole

Milazzo, li 29/08/2022

Il Responsabile

IL DIRIGENTE

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'ATTO

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000 - Art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 31-08-2022

Il Responsabile

IL DIRIGENTE

## ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000, RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che la somma di euro 78.104,40 viene prenotata/imputata

al codice 2.02.01.99.899 intervento \_\_\_\_\_

ex Capitolo 5267/2, del bilancio 2022, gestione contingenza

Milazzo, li 31.08.2022


Il Responsabile

IL DIRIGENTE




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:


Il Segretario Generale



IL PRESIDENTE



Il Consigliere Anziano



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 01/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---